



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

П Р И К А З

«06» марта 202 0 г.

№ 0432 / 0

Москва

**О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территориях, в зданиях и помещениях
Финансового университета**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить лицами, ответственными за пожарную безопасность, обеспечивающими соблюдение требований пожарной безопасности на территориях, в зданиях, сооружениях, помещениях Финансового университета (далее – ответственные за пожарную безопасность объекта):

директоров филиалов (на территориях, в зданиях, сооружениях, помещениях филиалов Финансового университета);

директора Учебно-оздоровительного комплекса «Лесное озеро» (на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях учебно-оздоровительного комплекса);

директора Дирекции капитального строительства (на объектах проведения работ, связанных с созданием зданий, сооружений, строений, реконструкцией или капитальным ремонтом имеющихся объектов, а также на отдельных участках проведения ремонтно-строительных работ);

директора Дирекции эксплуатации имущественного комплекса (на объектах и технологических участках, на которых эксплуатируется оборудование и установки, находящиеся под электрическим напряжением, на объектах лифтового хозяйства, на объектах и установках систем вентиляции и кондиционирования воздуха, при эксплуатации инженерных коммуникаций общего назначения, а также при других специализированных работах, доступ к которым ограничен требованиями технических регламентов и нормативными документами);

начальников учебных комплексов (в зданиях, сооружениях, помещениях учебных корпусов и учебно-спортивных комплексов);

начальников общежитий (в зданиях, сооружениях, помещениях учебно-бытовых комплексов).

2. Директорам филиалов Финуниверситета в срок до 31.03.2020:

2.1. Назначить приказами:

ответственных за соблюдение противопожарного режима на подведомственных объектах;

ответственных за исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, соблюдение при ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий;

ответственных за оснащение подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями и обеспечение технической исправности первичных средств пожаротушения при их эксплуатации.

2.2. Определить порядок прохождения обучения мерам пожарной безопасности работников филиалов.

2.3. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности для каждого подведомственного объекта и обеспечить её исполнение.

3. Назначить ответственных за соблюдение требований технических регламентов и нормативных документов при оснащении и эксплуатации систем и установок противопожарной защиты на объектах, расположенных в городе Москва, согласно перечню (приложение №1).

4. Работникам, назначенным ответственными за соблюдение требований технических регламентов и нормативных документов при оснащении и эксплуатации систем и установок противопожарной защиты, обеспечить:

заключение договоров на монтаж, техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт систем и установок противопожарной защиты с организациями, имеющими право (лицензия, членство в саморегулируемой организации, иное) на проведение указанных видов работ;

организацию проведения в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

соблюдение проектных решений, требований норм по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

5. Дирекции капитального строительства обеспечить:

5.1. Прохождение в установленном законодательством порядке экспертизы проектной документации, в том числе в части соответствия проектов нормам пожарной безопасности, при организации строительства новых объектов,

реконструкции имеющихся объектов Финуниверситета и (или) при изменении предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и части зданий, сооружений – отдельных помещений или группы помещений, функционально связанных между собой).

5.2. Разработку и согласование установленным порядком специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности таких объектов и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности в случаях, когда для исполнения п. 5.1 в отношении строящихся, реконструируемых объектов и (или) при изменении предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности объекта отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности.

5.3. Согласование проектов капитального ремонта, текущего ремонта с изменением объемно-планировочных решений зданий, помещений (групп помещений), не требующих прохождения государственной экспертизы:

с отделом пожарной безопасности Управления охраны режима и пожарной безопасности (далее – отдел ПБ) – в части соответствия вносимых изменений объемно-планировочных решений требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий;

с отделом эксплуатации систем пожарной и охранной сигнализации Управления охраны режима и пожарной безопасности (далее – отдел ПОС) – в части соответствия вносимых изменений в исполнение автоматической пожарной сигнализации, системы управления эвакуацией людей при пожаре и локальных установок пожаротушения (газового, порошкового) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий;

с Дирекцией эксплуатации имущественного комплекса – в части соответствия обеспечения объектов системами противодымной защиты и внутренним противопожарным водопроводом требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий с требованиями норм пожарной безопасности.

5.4. Контроль за соблюдением противопожарного режима подрядными организациями и (или) подведомственными строительными бригадами (единицами) при производстве строительных работ на строящихся, реконструируемых, капитально ремонтируемых объектах и на отдельных участках проведения ремонтно-реставрационных работ.

6. Управлению имущественных отношений обеспечить:

6.1. Заключение договоров аренды, только при условии обязанности арендатора соблюдать требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

6.2. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 07 ноября 2019 г. № 1421 заключать договоры аренды с включением в них пунктов, дающих право должностным лицам из состава Управления охраны, режима и пожарной безопасности контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей, как обязательное условие соблюдения нормативных требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта.

6.3. До заключения договора аренды согласовывать с отделом ПБ в части соответствия требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальным техническим условиям планируемых мест установки (размещения) оборудования/устройств/коммуникаций арендатора в помещениях (зонах) общего пользования (в том числе - фойе, холлы, коридоры и пр.).

7. Утвердить:

Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Финансовом университете (далее – Инструкция) согласно приложению № 2;

Положение об обучении мерам пожарной безопасности в Финуниверситете (далее – Положение) согласно приложению № 3;

Программу вводного противопожарного инструктажа (далее – Вводная программа) согласно приложению № 4;

Программу первичного (повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте (далее – Повторная программа) согласно приложению № 5.

8. Руководителям структурных подразделений Финуниверситета обеспечить исполнение Инструкции и Положения всеми работниками, входящими в штат структурного подразделения, и лицами, выполняющими разовые (временные) работы по договору или прикомандированными к подразделению.

9. Управлению охраны, режима и пожарной безопасности обеспечить постоянный контроль за соблюдением противопожарного режима на объектах Финуниверситета и осуществлять деятельность, направленную на предупреждение пожаров на объектах и создание условий для их успешного тушения (далее – пожарно-профилактическая работа).

10. Непосредственное ведение пожарно-профилактической работы возложить на отдел ПБ.

11. При обнаружении нарушений норм пожарной безопасности и противопожарного режима работники отдела ПБ обязаны требовать от ответственного за пожарную безопасность объекта устранить их.

Требование об устранении нарушений требований пожарной безопасности может быть дано работником отдела ПБ как в устной форме, так и в форме предписания с обязательной ссылкой на пункт (абзац пункта) и наименование нормативного документа по пожарной безопасности.

12. Обоснованные требования работников отдела ПБ об устранении нарушений требований пожарной безопасности обязательны для исполнения всеми работниками Финуниверситета.

13. Все работники Финуниверситета и обучающиеся обязаны оказывать содействие работникам отдела ПБ при установлении причин, приведших к

возникновению нарушений требований пожарной безопасности или создавших предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера (включая действие/бездействие, побудившее ложное срабатывание пожарной сигнализации).

Для выполнения этой цели работникам отдела ПБ предоставляется право получать письменные объяснения от лиц, причастных к происшествию.

14. Признать утратившим силу приказ Финуниверситета от 26.02.2018 № 0425/о «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территориях, в зданиях и помещениях Финансового университета».

15. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора Комарова С.А.

Ректор



М.А. Эскиндаров

Приложение № 1

к приказу Финуниверситета

от «06» марта 2020 г. № 0432/0**ПЕРЕЧЕНЬ****ответственных за соблюдение требований технических регламентов и нормативных документов при оснащении объектов и эксплуатации систем и установок противопожарной защиты на объектах, расположенных в городе Москва**

1. Ответственный за соблюдение требований технических регламентов и нормативных документов при эксплуатации установок автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматических установок газового и порошкового пожаротушения – начальник отдела эксплуатации систем пожарной и охранной сигнализации Управления охраны, режима и пожарной безопасности или лицо, исполняющее его обязанности.

2. Ответственный за соблюдение требований технических регламентов и нормативных документов при эксплуатации систем противодымной защиты, противопожарных, дымовых и огнезадерживающих клапанов, противодымных штор и занавесов, установок водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, оборудования и приборов, обеспечивающих автоматическое включение/выключение перечисленных в настоящем пункте противопожарных систем (установок, отдельных устройств) – руководитель инженерно-технической службы Дирекции эксплуатации имущественного комплекса – главный инженер или лицо, исполняющее его обязанности.

3. Ответственный за соблюдение требований технических регламентов и нормативных документов при оснащении объектов и эксплуатации огнетушителей, пожарных шкафов, комплектующих внутренних пожарных кранов (пожарные рукава, стволы, кассеты для рукавов), а также иных первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря является работник объекта Финуниверситета, выполняющий административно-хозяйственные функции, которые выражаются в осуществлении полномочий по управлению и распоряжению имуществом на объекте.

Начальник
Управления охраны, режима
и пожарной безопасности



А.Ф. Грехов

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом Финуниверситета

от «06» марта 2020 г. № 0432/0**ИНСТРУКЦИЯ****о мерах пожарной безопасности в Финансовом университете**

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями главы XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений Финуниверситета и устанавливает требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения всеми работниками и обучающимися Финуниверситета.

I. Общие положения

2. Противопожарные разрывы и проезды между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.

3. Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и источникам наружного противопожарного водоснабжения, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

4. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

5. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории объектов Финуниверситета не разрешается.

6. На территории объектов Финуниверситета не разрешается устраивать свалки горючих отходов или строительного мусора.

7. Бытовые и иные отходы, временно хранящиеся на отведенных для этой цели площадках, должны находиться в пресс-контейнерах, контейнерах для мусора и др. специальных емкостях, обеспечивающих изоляцию отходов от внешнего воздействия огня (искр, молнии и пр.).

8. Курение на территории, в зданиях и помещениях Финуниверситета запрещено.

9. На объектах Финуниверситета запрещается:

- а) хранить и применять на чердаках, в подвалах, цокольных этажах, в административных и жилых помещениях, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;
- б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
- г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- д) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях зданий;
- е) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- ж) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
- з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- и) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;
- к) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
- л) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;
- м) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий,

сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой);

н) осуществлять приготовление (разогрев) пищи в рабочих кабинетах, жилых комнатах общежитий, учебных аудиториях, в подсобных и технических помещениях.

10. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

11. На объектах Финуниверситета на видных местах вывешиваются планы эвакуации людей в случае пожара, выполненные в фотолюминесцентном исполнении.

12. Расстановка в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования должна быть предварительно согласована с отделом ПБ и обеспечивать наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам..

13. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

14. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

15. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

16. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

17. Руководитель объекта обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.

18. По окончании рабочего дня помещение осматривает ответственный за противопожарное состояние данного помещения (ответственный за противопожарное состояние помещения может быть назначен руководителем структурного подразделения Финуниверситета) или работник, покидающий помещение последним.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

19. По окончании осмотра помещение закрывается на ключ. Ключ сдаётся под роспись в книге выдачи ключей от кабинетов, находящейся у дежурного по Финуниверситету или у дежурного администратора объекта/на посту охраны.

20. При закрытии объекта/отдельных помещений более чем на три календарных дня подряд (выходные и праздничные дни, каникулярный или отпускной период) руководитель объекта организует осмотр закрываемых помещений с последующим составлением акта проверки объекта/помещений перед закрытием.

Акт проверки объекта/помещений перед закрытием подлежит передаче в Управление охраны, режима и пожарной безопасности.

21. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре.

Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

22. При эксплуатации электроприборов **запрещается:**

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

23. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

II. Требования к зданиям для проживания людей

24. Руководитель объекта обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности.

В номерах гостиниц, и общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

При наличии на указанных объектах защиты иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

25. В комнатах общежитий должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара и памятки для проживающих о мерах пожарной безопасности в комнатах общежитий.

26. В общежитиях должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Резервный комплект ключей от всех дверей помещений, запираемых на ключ, должен храниться в помещении дежурного персонала общежития. Каждый комплект должен иметь надпись (на бирке, на футляре и пр.) о его принадлежности к открыванию конкретной двери.

27. Дежурный персонал общежития должен находиться в помещении, в котором должны быть: инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонная связь, электрические фонари (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.

28. В общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, Финуниверситета **запрещается:**

а) устраивать в жилых и бытовых помещениях общежитий производственные и складские помещения, кладовые и подсобные технические помещения, а также изменять назначение указанных помещений по классу функциональной пожарной опасности;

б) хранение взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, баллонов с горючими газами в жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

в) использовать жилое помещение не по назначению, в том числе для: приготовления (разогрева) пищи; стирки, сушки, глажения одежды и иных тканевых изделий; проведения лабораторных исследований и экспериментальных работ и т.п.;

г) пользоваться бытовыми электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, без предварительного согласования с администрацией общежития;

д) курение табачных изделий, кальянов (включая использование не табачных смесей), вейпов и иных электронных устройств, продуцирующих аэрозоль, пар или дым, в том числе путем нагревания жидкости, в целях их вдыхания.

29. Дежурные администраторы общежитий до 22 часов ежедневно по телефону (499) 943-99-74 сообщают дежурному по Финуниверситету информацию о количестве людей, находящихся в общежитии.

30. В учебных аудиториях и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

31. Число учебных и рабочих мест в аудиториях и кабинетах не должно превышать количества, установленного проектом для конкретного помещения.

32. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте определяется расчетным способом и указывается в проектной документации объекта, в том числе с учетом класса функциональной пожарной опасности объекта.

III. Организация и проведение мероприятий с массовым пребыванием людей

33. Ответственные за организацию мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, конкурсы, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.), обязаны заблаговременно уведомить Управление охраны, режима и пожарной безопасности о плане проведения мероприятий, ожидаемом количестве людей на мероприятии, применении на мероприятии дополнительного светотехнического оборудования, устройств для визуальных эффектов, декораций и пр.

При использовании для декорирования мест проведения массовых мероприятий или для визуальных эффектов номеров концертной программы надувных шаров, устройств, имитирующих огонь или дым, вместе с уведомлением о плане проведения мероприятий в Управление охраны представляются заверенные копии сертификатов о взрывопожаробезопасности используемых для данной цели газов, химических реактивов и пр.

34. Ответственный за организацию мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, проводимый совместно с сотрудниками Управления охраны, режима и пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;

в) наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования.

35. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

36. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому

регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;

б) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

г) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

д) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

37. Для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей допускается использовать помещения, предназначенные по своему функциональному назначению для этих целей (киноконцертный зал, актовый зал, зал заседаний и т.п.), либо помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами.

IV. Пожарная безопасность при производстве ремонтно-строительных, реставрационных и пожароопасных работ

38. Руководитель структурного подразделения, отвечающего за организацию и технический надзор за проведением ремонтно-строительных, реставрационных и/или пожароопасных работ, назначает лицо, контролирующее от Финуниверситета соблюдение противопожарного режима подрядными организациями и (или) подведомственными строительными бригадами (единицами) на весь период проведения подобных работ.

39. Руководитель структурного подразделения, отвечающего за организацию и технический надзор за проведением ремонтно-строительных, реставрационных и/или пожароопасных работ, обеспечивает:

а) согласование с Управлением охраны, режима и пожарной безопасности необходимость отключения участков пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в случае, если технология работ предусматривает вмешательство в действующее конструктивное исполнение противопожарных систем;

б) выполнение исполнителями работ организационно-технических мероприятий, исключающих несанкционированное срабатывание пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре вследствие воздействия на элементы противопожарных систем строительной пыли, механических повреждений, отключений электроснабжения и пр.;

в) контроль сохранения исполнителями работ соответствия технического исполнения пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре проектным решениям;

г) соблюдение исполнителями работ при производстве работ противопожарного режима, установленного на территориях, в зданиях и в помещениях Финуниверситета;

д) проведение (совместно с отделом эксплуатации систем пожаро-охранной сигнализации Управления охраны, режима и пожарной безопасности)

проверки работоспособности пожарной и охранной сигнализации, проводимой по завершении работ.

40. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

41. Не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

42. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие взрывопожароопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

43. Работы в помещениях, зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

44. При проведении **огневых работ** необходимо:

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

45. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов производится в следующем радиусе:

Радиус очистки территории от горючих материалов

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров
0	5
2	8
3	9
4	10
6	11
8	12
10	13
свыше 10	14

46. На проведение огневых и пожароопасных работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом и т.п.) на временных местах (кроме строительных площадок) руководителем подрядной организации, проводящей работы, или лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

47. **Наряд-допуск** должен быть согласован:

- при проведении огневых работ в комплексе зданий по адресу: Ленинградский пр-т, д. 49; д.51, корп.1,2,3,4; д.53; д.55; д.57А – с начальником учебного комплекса/общежития и сотрудником отдела ПБ (тел. № (499) 943-93-14);

- на остальных объектах Финуниверситета – лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте.

48. Работники Финуниверситета, согласующие наряд-допуск на производство огневых работ, имеют право:

- проверять соответствие мест проведения огневых работ нормам пожарной безопасности до их начала и в ходе работ;

- проверять квалификационные документы лиц, непосредственно производящих огневые работы;

- указывать в наряде-допуске мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, обязательные для соблюдения при проведении огневых работ;

- устанавливать продолжительность проведения огневых работ по времени, исходя из условий организации учебного процесса, функциональных особенностей работы структурных подразделений и/или режима проживания людей на объекте;

- обоснованно отказывать в согласовании огневых работ;

- требовать прекращения производства огневых работ при нарушении исполнителями работ нормативных требований пожарной безопасности и настоящей инструкции.

V. Требования к автостоянкам и гаражам

49. Помещения гаража должны быть оснащены буксирными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) на 10 ед. техники.

50. В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;
- загромождать выездные ворота и проезды;
- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
- заряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

VI. Требования к объектам хранения (склады, кладовые, архивы)

51. Хранить вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

52. В помещениях при хранении материалов, имущества, документов без стеллажей материалы должны укладываться в штабели.

53. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

54. Через каждые 6 м в складах следует устраивать продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

55. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.

56. Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях не допускается.

57. В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитроокрасок, лаков и т. п.) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

58. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих

материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

59. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

60. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с прямыми для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

61. Хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

VII. Действия работников Финуниверситета, при пожаре

62. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по единому номеру телефона: 01, 101 или 112 (по мобильному телефону), при этом необходимо назвать: адрес объекта, место возникновения пожара, что горит;

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

в) если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, то выйти из помещения (кабинета, комнаты, номера), выключив все потребители электроэнергии, закрыв входную дверь, не запирая её на замок;

г) покинуть опасную зону, следуя указателям направления движения при эвакуации или в сторону светящегося табло «ВЫХОД»;

д) если пожар возник вне помещения, а коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение нельзя – следует оставаться в помещении, открыв окно, по возможности плотно закрыв влажными тряпками (предметами одежды, полотенцами, постельными принадлежностями) щели у двери, вентиляционные отверстия;

е) находиться у окна и подавать любой возможный сигнал о помощи.

63. В дневное (рабочее) время:

Руководители учебных комплексов/общежитий при обнаружении пожара в подведомственном здании должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по единому номеру телефона: 01, 101 или 112 (по мобильному телефону), при этом необходимо назвать: адрес объекта, место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь, какая угроза создается людям), а также сообщить свою фамилию и номер телефона;

- поставить в известность дежурного по Финуниверситету по телефону: (499)943-99-74;

- организовать эвакуацию людей из здания до прибытия пожарных подразделений, используя для этого имеющиеся силы и средства, включая обход дежурной сменой администрации или службы хозяйственной эксплуатации кабинетов, комнат и аудиторий при отсутствии звукового оповещения через громкоговорители системы оповещения здания;

- убедиться в том, что все люди покинули горящее здание;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвующих в тушении пожара;
- исходя из имеющихся возможностей и наличия подчиненных работников, организовать эвакуацию материальных ценностей;
- все действия, связанные с передвижением по зданию, совершать при обязательном наличии фонаря и индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания.

Работники Дирекции эксплуатации имущественного комплекса при пожаре должны:

- отключить электроснабжение площади пожара (на этаже, в блоке, на участке), за исключением аварийного освещения;
- остановить работу систем вентиляции на площадях пожара и смежных с ними помещениях,
- выполнить другие мероприятия, предусмотренные функциональными обязанностями при техногенной аварии, и, предотвращающие развитие пожара и задымления помещений здания по инженерным системам и коммуникациям;
- все действия, связанные с передвижением по зданию, совершать при обязательном наличии фонаря и индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания.

Работники Управления охраны, режима и пожарной безопасности при пожаре должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по единому номеру телефона: 01, 101 или 112 (по мобильному телефону);
- включить систему оповещения людей при пожаре в ручном режиме и произвести голосовое оповещение о пожаре, если система оповещения не включилась автоматически;
- сообщить о пожаре дежурному по Финуниверситету тел. (499) 943-99-74;
- до прибытия подразделений пожарной охраны осуществить общее руководство по тушению пожара имеющимися силами и средствами (с учетом специфики объекта);
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- все действия, связанные с передвижением по зданию, совершать при обязательном наличии фонаря и индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания.

64. В ночное время:

Дежурные администраторы, старшие дежурных смен или лица их заменяющие при обнаружении пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по единому номеру телефона: 01, 101 или 112 (по мобильному телефону), при этом необходимо назвать: адрес объекта, место возникновения пожара, что горит и

чему пожар угрожает (в первую очередь, какая угроза создается людям), а также сообщить свою фамилию и номер телефона;

- поставить в известность дежурные службы Финуниверситета (дежурный по Финуниверситету тел. (499) 943-99-74;

- включить систему оповещения людей при пожаре в ручном режиме и произвести голосовое оповещение о пожаре, если система оповещения не включилась автоматически;

- открыть все двери эвакуационных выходов ведущих наружу из здания;

- начинать эвакуацию людей из отсека (блока, участка, корпуса), где возник пожар;

- одновременно с эвакуацией людей принять посильные меры к тушению пожара имеющимися средствами: огнетушителями, водой из кранов внутреннего противопожарного водопровода;

- принять меры к отключению электроэнергии на этаже очага пожара;

- принять меры к отключению систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- убедиться все ли люди покинули горящее здание (через старших комнат в общежитии);

- все действия, связанные с передвижением по зданию, совершать при обязательном наличии фонаря и индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания.

Дежурная смена охраны объекта при пожаре должна:

- до прибытия пожарной охраны принять меры по освобождению подъездов к зданиям от машин;

- указывать эвакуирующимся с этажей людям направление движения из здания, в безопасное место;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- четко проинформировать начальника прибывшей части (караула) о том, все ли люди эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях остались люди.

65. Лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности при пожаре в дневное (рабочее) время являются:

а) дежурный по Финуниверситету (дежурный администратор объекта) за оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) руководитель объекта (ответственный за пожарную безопасность объекта) за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

в) деканы факультетов, профессорско-преподавательский состав, старосты учебных групп за организацию спасания обучающихся из учебных аудиторий/комплексов, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим, за удаление за пределы опасной зоны всех обучающихся;

г) руководители структурных подразделений Финуниверситета за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, за организацию эвакуации работников из зданий

Финуниверситета за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

д) руководители общежитий за организацию спасания обучающихся из зданий общежитий, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим, за удаление за пределы опасной зоны всех проживающих и работающих в общежитии;

е) начальник электротехнического участка или работник, ответственный за эксплуатацию энергосистем объекта, за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты);

ж) начальник участка вентиляции и КИПиА или работник, ответственный за эксплуатацию вентиляционных систем объекта, за остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, включение систем и установок противодымной защиты, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

з) начальник сантехнического участка или работник, ответственный за включение насосов-повысителей внутреннего противопожарного водопровода и автоматических установок водяного пожаротушения;

и) начальник отдела эксплуатации систем ПОС за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, газового пожаротушения);

к) начальник отдела ПБ за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны, за информирование руководителя тушения пожара (по прибытии пожарного подразделения) о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

л) начальник отдела охраны объекта (ст. смены, охранник) за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей, за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

66. По вопросам пожарной безопасности, не оговоренным в настоящей инструкции, всем работникам и обучающимся в Финуниверситете следует руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Начальник
Управления охраны, режима
и пожарной безопасности



А.Ф. Грехов

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом Финуниверситета

от « 06 » марта 2020 г. № 0432/0

ПОЛОЖЕНИЕ

об обучении мерам пожарной безопасности в Финансовом университете

І. Общая часть

1. Положение об обучении мерам пожарной безопасности в Финансовом университете разработано в соответствии с требованиями Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденным приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, устанавливает требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников и обучающихся в Финуниверситете.

2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников Финуниверситета несут руководители филиалов, руководители структурных подразделений и лица, ответственные за пожарную безопасность на объекте.

Все вновь принятые на работу лица (заселяющиеся в общежитие) допускаются к работе (к заселению) на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций осуществляют органы государственного пожарного надзора.

4. Основными видами обучения работников Финуниверситета мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее – пожарно-технический минимум).

5. Обучение мерам пожарной безопасности обучающихся в Финуниверситете осуществляется по рабочей программе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденной установленным порядком.

ІІ. Противопожарный инструктаж

6. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

7. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников Финуниверситета:

- с правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;
- с требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности объектов;
- с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;
- с правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
- с обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

8. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

9. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

10. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
- с временными работниками, заключившими трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- с командированными в Финуниверситет работниками;
- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

11. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- с вновь поступающими на работу в структурные подразделения Финансового университета, расположенные в Москве, работниками отдела пожарной безопасности в здании по адресу: Ленинградский проспект, д. 51, стр. 4, кабинет № 15 по рабочим дням с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.;

- в филиалах – в порядке, определенном приказом руководителя филиала.

12. Вводный инструктаж проводится с оформлением контрольного листа, выдаваемого Управлением кадрового обеспечения. Один экземпляр контрольного листа с отметкой о прохождении инструктажа помещается в личное дело инструктируемого.

13. Первичный и повторный противопожарные инструктажи проводятся:

- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными в организацию работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительномонтажные и иные работы на территории университета;
- со студентами и лицами, заселяющимися и/или проживающими в общежитиях Финуниверситета.

Инструктажи проводятся непосредственно на рабочем месте руководителями структурных подразделений.

С заселяющимися и проживающими в общежитиях или других зданиях, предназначенных для временного проживания людей, инструктажи проводятся непосредственно по месту проживания ответственными за пожарную безопасность на объекте.

14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом Финуниверситета.

Перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа должен соответствовать перечню вопросов, приведенному в приложении № 2 к Нормам пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденным приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.

15. Первичный/повторный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально или с группой лиц в пределах общего рабочего места.

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже одного раза в год.

Перечень вопросов первичного/повторного противопожарного инструктажа должен соответствовать перечню вопросов, приведенному в приложении № 3 к Нормам пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденным приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.

16. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;
- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней (для пожароопасных работ), а для остальных работ - 60 календарных дней;
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

17. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за соблюдение пожарной безопасности, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

18. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися.

19. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за соблюдение пожарной безопасности, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером).

III. Пожарно-технический минимум

20. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и других работников проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

21. Обучение пожарно-техническому минимуму в Финуниверситете проходят:

- руководители филиалов и руководители обособленных подразделений;
- лица, назначенные приказом Финуниверситета ответственными за пожарную безопасность на объекте;
- работники Финуниверситета, выполняющие газосварочные и другие огневые работы;
- работники филиалов, определенные приказами руководителей Филиалов.

22. Организация обучения пожарно-техническому минимуму в Москве осуществляется централизованно Управлением охраны, режима и пожарной безопасности.

23. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится организацией, оказывающей в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам.

Начальник
Управления охраны, режима
и пожарной безопасности



А.Ф. Грехов

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом Финуниверситета

от «06» марта 2020 г. № 043/р

ПРОГРАММА

вводного противопожарного инструктажа

1. Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями пункта 14 и приложения № 2 к Нормам пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденным приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений Финансового университета (далее – Финуниверситета) и установленных требований пожарной безопасности, обязательных для применения и исполнения всеми работниками и обучающимися Финуниверситета.

2. Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:

2.1. Общие сведения о специфике и особенностях Финуниверситета по условиям пожаро- и взрывоопасности.

Основной комплекс зданий Финуниверситета находится в Северном административном округе (САО) города Москвы на расстоянии одного километра от 19 пожарной части. Данный комплекс является объектом, в котором размещаются учебные корпуса, два студенческих общежития, офисные помещения.

Территория комплекса Финуниверситета огорожена: часть железобетонным забором, часть металлическим забором, имеется шесть въездов (ворота с КПП, охрана круглосуточно) со стороны улицы Острякова и со стороны Ленинградского проспекта. КПП предназначены для прохода людей и проезда автотранспорта.

В состав комплекса входит главный учебный корпус (дом 49) пятиэтажное здание, девятиэтажный учебный корпус (дом 51, корпус 1); пятиэтажное общежитие (дом 51, корпус 2), девятиэтажное общежитие (дом 51, корпус 3), восьмиэтажный учебный корпус (дом 51, корпус 4), девятиэтажный административный корпус (дом 53), девятиэтажный учебно-бытовой корпус (дом 55) с эксплуатируемым цокольным этажом, территория, используемая в качестве временной открытой автостоянки, двухэтажный административный корпус (дом 57А).

Инженерные водонесущие коммуникации представлены: сетями горячего и холодного водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализацией. Вокруг здания выполнена асфальтовая отмостка различной ширины. Прилегающая территория, подъездные пути заасфальтированы.

Напряжение на объекте силовое, осветительное 220-380 В.

Полное отключение электроэнергии на объекте (по корпусам) производится вводным рубильником в высоковольтных распределительных устройствах (ВРУ) соответствующей секции.

В случае повреждения или отключения электроэнергии в любое время (круглосуточно) вызывается дежурный электрик. Вызов осуществляется через диспетчера. При необходимости сообщается в диспетчерскую службу Финуниверситета по тел. (499) 943-99-81.

Система вентиляции в корпусах приточно-вытяжная, а также имеется система дымоудаления (дом 51, корпус 1; дом 55), и система автоматического отключения лифтов (дом 49, дом 51, корпус 1; дом 55).

Отопление центральное, водяное, перекрытие задвижки производится в тепловых пунктах каждого корпуса. Дежурный сантехник круглосуточно находится на объекте, в любое время вызов осуществляется через диспетчера.

В помещениях комплекса зданий Финуниверситета хранится большое количество материалов, веществ горючей природы, включая учебники, методические пособия, оборудование; приборов, светильников и многое другое.

Кроме того, к особенностям пожарной опасности Финуниверситета относится наличие большого скопления людей, находящихся на одной территории одновременно, и трудность эвакуации при возникновении пожара.

Учебные комплексы Финуниверситета относятся к классу Ф 4.2 по функциональной пожарной опасности.

Учебно-бытовые комплексы Финуниверситета относятся к классу Ф 1.2 по функциональной пожарной опасности.

2.2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» лицами, которые несут ответственность за нарушение пожарной безопасности являются:

- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе квартиросъемщики, арендаторы, руководители организаций;
- лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности;
- руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Виды ответственности в области пожарной безопасности.

- уголовная ответственность;
- административная ответственность;
- дисциплинарная ответственность.

Уголовная ответственность

Может наступить когда произошло умышленное (или по неосторожности) уничтожение или повреждение имущества, а так же за нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека.

За умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества (УК РФ, статья 167) предусмотрен штраф до 40000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (УК РФ, статья 168)

За уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 120000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок.

Нарушение требований пожарной безопасности (УК РФ, Статья 219):

1. Совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

2. Повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

3. Повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Административная ответственность

В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений в лесах на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте) предусматривается наказание в виде: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Дисциплинарная ответственность

К дисциплинарной ответственности в области пожарной безопасности привлекаются работники Финуниверситета за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка в части соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в Финуниверситете (правил, приказов, инструкций, регламентов).

2.3. Ознакомление с противопожарным режимом в Финуниверситете.

Противопожарный режим – требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (ст. 1 ФЗ-69).

Противопожарный режим в Финуниверситете регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», которым утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР-2012), и приказом Финуниверситета «О мерах пожарной безопасности на территориях, в зданиях и помещениях Финансового университета».

При установлении противопожарного режима в Финуниверситете:

утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности;

назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте;

определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума;

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

обеспечен порядок содержания систем и средств предотвращения пожара и противопожарной защиты;

определены действия работников при обнаружении пожара.

2.4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.

В Финуниверситете действует приказ «О мерах пожарной безопасности на территориях, в зданиях и помещениях Финансового университета».

Неотъемлемым приложением к данному приказу является Инструкция о мерах пожарной безопасности в Финансовом университете.

В соответствии с этими локальными нормативными актами установлены меры пожарной безопасности, обязательные к исполнению на рабочих местах, а также во всех помещениях зданий и помещений подразделений и филиалов Финуниверситета.

В помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- пользоваться электронагревательными приборами (чайниками, кофейниками, утюгами, кипятильниками и др.), не имеющими устройств тепловой защиты, вне специально отведенных мест, оборудованных подставками из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающими опасность возникновения пожара;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- при работе на персональном компьютере: закрывать корпус системного блока посторонними предметами, затрудняющими вентиляцию системного блока, снимать во время работы щитки и кожухи электронных устройств, пользоваться поврежденным шнуром питания, производить действия, противоречащие Руководству по эксплуатации персонального компьютера;

- пользоваться открытым огнем в необорудованных для этой цели местах, курить в зданиях и на территориях Финуниверситета;

- использовать помещение не по назначению, в том числе для: приготовления (разогрева) пищи; стирки, сушки, глажения одежды и иных тканевых изделий и т.п.;

- загромождать эвакуационные выходы, уменьшать ширину проходов между рабочими местами, складировать на путях эвакуации материалы, устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- загромождать подходы к пожарным шкафам и местам установки огнетушителей;

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия, без

понижающего трансформатора могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

На массовых мероприятиях могут использоваться для декорирования или для визуальных эффектов номеров концертной программы надувные шары, устройства, имитирующих огонь или дым, только имеющие сертификат взрывопожаробезопасности используемых для наполнения шаров газов, химических реактивов и пр.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

Основными причинами пожаров являются:

неисправность электроустановок (среди них на первом месте – неисправности электропроводки, примерно 41%);

оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также другие бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания;

неосторожное обращение с огнем (разведение костров, сжигание горючих отходов, курение в запрещенных местах и др.);

нарушение требований пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ;

детская шалость с огнем, искры нагревательных установок, не установленные причины.

2.5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара.

Каждый сотрудник комплекса при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышенная температура и т.п.) должен:

Незамедлительно сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по единому номеру телефона: 01, 101 или 112 (по мобильному телефону), при этом необходимо назвать: адрес объекта, место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь, какая угроза создается людям), а также сообщить свою фамилию и номер телефона (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию).

Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководители объектов при возникновении пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по единому номеру телефона: 01, 101 или 112 (по мобильному телефону);

сообщить дежурному по Финуниверситету по телефону: (499)943-99-74;

организовать эвакуацию людей из здания до прибытия пожарных подразделений, используя для этого имеющиеся силы и средства, включая обход дежурной сменой администрации или службы хозяйственной эксплуатации кабинетов, комнат и аудиторий при отсутствии звукового оповещения через громкоговорители системы оповещения здания;

убедиться в том, что все люди покинули горящее здание;
удалить за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвующих в тушении пожара;

исходя из имеющихся возможностей и наличия подчиненных работников, организовать эвакуацию материальных ценностей;

все действия, связанные с передвижением по зданию, совершать при обязательном наличии фонаря и индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания.

Начальник
Управления охраны, режима
и пожарной безопасности



А.Ф. Грехов

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

приказом Финуниверситета

от «06» июля 2020 г. № 0432/0**ПРОГРАММА****первичного/повторного противопожарного инструктажа**

1. Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями пункта 14 и приложения № 2 к Нормам пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденным приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений Финансового университета (далее – Финуниверситета) и установленных требований пожарной безопасности, обязательных для применения и исполнения всеми работниками и обучающимися Финуниверситета.

2. Перечень вопросов проведения первичного/повторного вводного противопожарного инструктажа:

2.1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

Организовать осмотр помещений (этажа, здания), в котором располагается структурное подразделение Финуниверситета, ознакомить сотрудника с планом эвакуации, особенностям планировки здания.

Проверить ориентировочные навыки сотрудника, задавая ему не сложные задания, в которых он должен показать наиболее короткий и безопасный маршрут, по которому он покинет здание, в случае возникновения пожара в условленном месте.

После того как сотрудник запомнит маршрут по плану эвакуации необходимо пройти с ним по этому маршруту и выяснить на сколько хорошо сотрудник ориентируется в здании.

Произвести осмотр мест нахождения первичных средств пожаротушения. Провести инструктаж сотрудника по пользованию первичными средствами пожаротушения.

Ознакомить с установленным порядком проведения эвакуации в организации.

2.2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).

К основным условиям, при которых происходит процесс возгорания и начинается пожар, можно отнести наличие горючей среды, то есть вещества, которое будет гореть, и источника зажигания, например, открытого огня, химической реакции. А также наличие окислителя, без которого процесс горения не возможен.

Как известно, процесс горения заключается в окислении горючей среды окислителем с выделением продуктов горения, таких как углекислый газ и вода и огромного количества тепла. Еще при неполном окислении образуется сажа и угарный газ, который является очень опасным для человека, так как приводит к удушью. Для начала процесса горения необходим источник зажигания.

Также существует понятие воспламенения, это время от начала зажигания до воспламенения материала, то есть появления пламени. Иногда время воспламенения может составлять несколько месяцев.

Вначале пожара приблизительно 10-20 минут огонь распространяется вдоль горючего материала линейно. В это время помещение начинает заполняться дымом, и температура повышается до 250-300 град. С. После этого происходит объемное распространение огня. В это время пламя распространяется во всем помещении. Еще через 5-10 минут начинает разрушаться остекление помещения, увеличивается приток кислорода в помещение, что приводит к увеличению температуры в помещении до 900 градусов. После значительного увеличения температуры начинается стадия выгорания, во время которой выгорают практически все горючие вещества. И только после этого начинается стадия стабилизации, во время которой возможно обрушение выгоревших конструкций.

2.3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Виды ответственности в области пожарной безопасности.

- уголовная ответственность;
- административная ответственность;
- дисциплинарная ответственность.

Уголовная ответственность

Может наступить, когда произошло умышленное (или по неосторожности) уничтожение или повреждение имущества, а также за нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека.

За умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества (УК РФ, статья 167) - штраф до 40000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные

работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (УК РФ, статья 168)

За уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 120000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок.

Нарушение требований пожарной безопасности (УК РФ, Статья 219):

1. Совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

2. Повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

3. Повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Административная ответственность

В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений в лесах на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте)

предусматривается наказание в виде: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Дисциплинарная ответственность

К дисциплинарной ответственности в области пожарной безопасности привлекаются работники Финуниверситета за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка в части соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в Финуниверситете (правил, приказов, инструкций, регламентов).

2.4. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

В Финуниверситете основными видами огнетушителей являются порошковые и углекислотные огнетушители.

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В).

Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей ОП-4, ОП-5 и ОП-10 необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть клин или чеку, нажать на рычаг и направить струю порошка в огонь. Для прекращения подачи струи порошка достаточно опустить рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая его.

Углекислотные огнетушители (ОУ) различаются объемом заряда, а также конструкцией запорного устройства (вентильное или рычажное).

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением до 10 кВ (10000 В).

Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому корпуса (баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углерода допускается до 75%.

Запрещается эксплуатация углекислотных огнетушителей без предохранительных мембран, а также установка транспортных баллонов на передвижные тележки вместо штатных.

Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-3 и ОУ-5 необходимо:

используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;

направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль или рычаг).

Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 80°C.

2.5. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросить, например, на него плотную ткань, одеяло, или залить водой.

2. Если огонь сразу не погас, немедленно нужно покинуть помещение. И только после этого звонить по телефону «101».

3. Если нет возможности покинуть горящее помещение, немедленно сообщить по телефону «101» пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого из окна звать на помощь.

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня, поэтому необходимо находиться как можно ниже к полу помещения и выбираться ползком.

5. При пожаре категорически запрещается пользоваться лифтом.

6. Основное правило при пожаре не впадать в панику. При встрече с пожарными - слушаться их указаний.

2.6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Отравление угарным газом

Первые признаки отравления угарным газом (СО) – это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (далее может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

Пострадавшего следует скорее вынести на свежий воздух в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам).

В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт.

Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Обеспечить покой.

Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку.

Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, т.к. у пострадавших от СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.

Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.

Главное в тяжелых случаях отравления – обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода.

Ожоги

Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и гибели.

Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки белой («свиной») кожи.

Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу.

Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и $\frac{1}{2}$ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу.

Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.

При термических ожогах не допускается:

- удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;
- обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;
- накладывать тугие повязки.

Начальник
Управления охраны, режима
и пожарной безопасности



А.Ф. Грехов